

При проведении проверки присутствовали: заведующий Кырчикова Ирина Викторовна, заместитель заведующего по ХР Кузовникова Юлия Николаевна

(ф.и.о. последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Не обеспечена безопасная эвакуация людей со второго этажа, а именно: эвакуационные лестницы третьего типа, со второго этажа, не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а именно: фактически ширина ступеней 0,16 м; высота ограждений маршей и площадок - 0,95 м; ширина лестниц - 0,7 м. Для эвакуации лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступеней - не менее 0,25 м.; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м.; ширина лестниц - не менее 0,9 м. Уклон маршей лестниц, также не соответствуют, требованиям пожарной безопасности (ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; раздел 5.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ГОСТ Р 53254-2009) - - заведующий Кырчикова И.В., МБДОУ «Детский сад № 70;

2. В помещении электрошитовой, расположенной на первом этаже отсутствуют противопожарные двери, в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости от помещений с другим классом функциональной пожарной опасности, оборудованные устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах (ст.ст. 6, 27, 58, 59 87, 88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность в здании и сооружениях») - заведующий Кырчикова И.В. МБДОУ «Детский сад № 70;

3. Не обеспечено проведение огнезащитной обработки строительных конструкций здания, а именно деревянных конструкций чердачных перекрытий (ст.ст. 6, 57, 58, 87 таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) - заведующий Кырчикова И.В.;

4. Не обеспечена безопасная эвакуация людей, в том числе детей, а именно: на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение (ст.ст. 6, 52, 53, 82, 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы)-заведующий Кырчикова И.В.; МБДОУ «Детский сад № 70»;

5. Люки выхода на чердак выполнены не противопожарными в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости (ст.ст. 6, 27, 58, 59 87, 88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность в здании и сооружениях») - заведующий Кырчикова И.В.; МБДОУ «Детский сад № 70».

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание по устранению выявленных нарушений: № 122/1/1 от 16.12.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший дознаватель ОАПиД ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Демина Анна Николаевна

«16» декабря 2020 г.



_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Зинедунисши г.В. Корникова
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

✓ «16» декабря 2020 г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)