

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Каменска-Уральского, Каменского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской обл.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Прокопьева, 8,
т. (3439) 36-55-76, E-mail: tond-K.Uralsky@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору (начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области) подполковника внутренней службы Аверинского В.В. № 122 от «10» ноября 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 20 октября 2020 года по 17 ноября 2020 года проведена плановая проверка старшим дознавателем отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Деминой А.Н.

((наименование органа ГПН должность, звание, ф.и.о., государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку).

Объекта защиты – здания **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»**, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, 21

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей Кырчиковой Ириной Владимировной, заместителем заведующего по ХР Кузовниковой Юлией Николаевной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей со второго этажа, а именно:	ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от	01.06.2022	

	эвакуационные лестницы третьего типа, со второго этажа, не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а именно: фактически ширина ступеней 0,16 м; высота ограждений маршей и площадок - 0,95 м; ширина лестниц - 0,7 м. Для эвакуации лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступеней - не менее 0,25 м.; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м.; ширина лестниц - не менее 0,9 м. Уклон маршей лестниц, также не соответствуют, требованиям пожарной безопасности.	22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390: раздел 5.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ГОСТ Р 53254-2009		
2.	В помещении электрощитовой, расположенной на первом этаже отсутствуют противопожарные двери, в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости от помещений с другим классом функциональной пожарной опасности, оборудованные устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах	ст.ст. 6, 27, 58, 59 87, 88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность в зданиях и сооружениях»	01.06.2022	
3.	Не обеспечено проведение огнезащитной обработки строительных конструкций здания, а именно деревянных конструкций чердачных перекрытий	ст.ст. 6, 57, 58, 87 таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.06.2022	
4.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей, в том числе детей, а именно: на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст.ст. 6, 52, 53, 82, 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы	01.06.2022	

5.	Люки выхода на чердак выполнены не противопожарными в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости	ст.ст. 6, 27, 58, 59 87, 88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность в здании и сооружении»	01.06.2022	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июнь- июль 2022 г.**

(квартал, месяц).

Старший дознаватель ОПиД ОНД и ПР
г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Демина Анна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«16» декабря 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«16» / 12 2020 г.



(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495)449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343